



Afgørelse om afvigelse fra afstandskriteriet ift. direkte linjer

Energistyrelsen har behandlet Brøns Kraftvarmeværk A.m.b.a.s, CVR-nr. 19445933, (herefter Brøns Kraftvarmeværk) ansøgning af 28. august 2023 om en afvigelse fra kriteriet i § 12 ("afstandskriteriet") i bekendtgørelse 437 af 27. april 2023 om tilladelseskriterier, vilkår og ansøgningsproces for etablering af direkte linjer på land- og søterritoriet.

Energistyrelsen meddeler Brøns Kraftvarmeværk afslag på ansøgning om at opnå en afvigelse fra afstandskriteriet ift. etablering af en direkte linje.

Dette betyder, at Brøns Kraftvarmeværk ikke har mulighed for, at etablere en direkte linje mellem de specifikke vindmøller og kraftvarmeværkets varmepumpe, som overskrider afstandskriteriet.

Sagens oplysninger

Brøns Kraftvarmeværk har den 27. juni 2023 gennem Energistirelsens automatiske ansøgningsportal, ansøgt om tilladelse til at etablere en direkte linje mellem kraftvarmeværkets varmepumpe og et produktionsanlæg bestående af tre vindmøller.

Der blev den 12. juli fremsendt supplerende og uddybende bemærkninger til den oprindelige ansøgning.

Det fremgår af de supplerende bemærkninger til den oprindelige ansøgning, at afstanden mellem vindmøllerne (der anses som et anlæg) og det relevante nettilslutningspunkt er ca. 784 m. Herudover fremgår det, at afstanden mellem varmepumpen og dennes nettilslutningspunkt er ca. 23 m.

I § 12 i bekendtgørelse 437 af 27. april 2023 (det såkaldte "afstandskriterie") fremgår det, at *"summen af længden på den direkte linje og det net, som anlægsejer skal etablere for at nettilslutte det samlede anlæg til det kollektive elforsyningsnet, ikke er længere end summen af længden på det net, anlægsejer vil skulle etablere, hvis anlæggene skulle individuelt nettilsluttes til det kollektive elforsyningsnet"*. Dette medfører i nærværende sag, at længden på en potentiel direkte linje med nettilslutning, maksimalt vil kunne være på (784 m +23 m) 807 m.

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

T: +45 3392 6700

E: ens@ens.dk

www.ens.dk



Herudover oplyses det, at afstanden mellem vindmøllerne og Brøns Kraftvarmeværks varmepumpe er på 1064 m. Fra det samlede anlæg (dvs. når vindmøllerne og varmepumpen er forbundet) og hen til relevante nettilslutningspunkt er der en afstand på 184 m.

I dette tilfælde betyder det, at længden på den direkte linje inklusiv etablering af net til brug for nettilslutning af det samlede anlæg, vil skulle være (1064 m + 184 m) 1248 m.

Ansøgningen om tilladelse til etablering af en direkte linje overskrider på den baggrund afstandskriteriet med ca. 51 pct., hvorfor ansøgningen den 8. august 2023 blev afslået.

Brøns Kraftvarmeværk har efterfølgende den 26. august 2023 indsendt en ansøgning om afvigelse fra afstandskriteriet. Vedlagt ansøgningen var en udtalelse fra netvirksomheden N1 A/S (herefter N1). Udtalelsen vedr. hvilken effekt en afvigelse fra afstandskriteriet vil have på det kollektive elforsyningsnet. Det fremgår af N1's vurdering, at en afvigelse vil have en *"en belastende effekt eller som minimum en neutral effekt"* for det kollektive elforsyningsnet.

Retsregler

Retsgrundlaget for denne afgørelse er § 23, stk. 1 og 2 i lovbekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2023 om elforsyning samt § 8, § 12 og § 13, stk. 1 i bekendtgørelse 437 af 27. april 2023 om tilladelseskriterier, vilkår og ansøgningsproces for etablering af direkte linjer på land- og søterritoriet.

Uddrag af de relevante regler findes i det vedlagte bilag.

Begrundelse

Det følger af § 13 i bekendtgørelse 437 af 27. april 2023 at Energistyrelsen kan dispensere fra afstandskriteriet såfremt *"der foreligger nettekniske, systemmæssige og/eller samplaceringsmæssige hensyn"*.

De forskellige hensyn er ikke defineret i selve bekendtgørelsen.

Ud fra en almindelig ordlydsfortolkning er det Energistyrelsen vurdering, at der ved samplaceringsmæssige hensyn, skal lægges vægt på om de involverede anlæg er geografisk tæt placerede samt i hvilken grad afstandskriteriet er overoverskredet.

Det er Energistyrelsens vurdering at de nettekniske og systemmæssige hensyn alene relaterer sig til selve det anvendelsen om indvirkningen på det kollektive elforsyningsnet. I forarbejderne til § 23, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober fremgår det, at *"Med nettekniske forhold menes f.eks. tilkoblingen til det kollektive elforsyningsnet samt en effektiv udnyttelse af det kollektive"*



elforsyningsnet, herunder planlægning af, hvorledes det kollektive elforsyningsnet skal udbygges og/eller hvorledes reduceret netudbygning kan realiseres".

Energistyrelsen har på baggrund af oplysningerne i ansøgningen og de øvrige modtagne oplysninger samlet set vurderet, at sagen ikke er berettiget til en dispensation i henhold til § 13 i bekendtgørelse 437 af 27. april 2023.

Energistyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at afstandskriteriet er overskredet med mere end 50 pct., hvorfor der efter Energistrelsens vurdering ikke forelægger det fornødne samplaceringsmæssige hensyn, idet de involverede anlæg ikke er placeret tilstrækkeligt tæt på hinanden.

Energistyrelsen har endvidere lagt vægt på, at N1 i sin udtalelse fremfører, at det vil have en negativ til neutral effekt på det kollektive elforsyningsnet, at overskride af afstandskriteriet i en sådan grad, at den påtænkte direkte linje vil kunne etableres.

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Energiklagenævnet. Du skal sende klagen skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til dig

Du kan finde information og online klageformular på Energiklagenævnets [hjemmeside](#).

Du har mulighed for at sende klagen via digitalpost fra Energiklagenævnets hjemmeside eller pr. e-mail til ekn@naevneneshus.dk.

Du kan også sende klagen med almindelig post til Energiklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.

Med venlig hilsen

Tonny Kofoed Olsen
Center for Elektrificering
ens@ens.dk
Energistyrelsen



BILAG 1 – Retsregler

Uddrag af lovbekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2023 om elforsyning:

Direkte linjer

§ 23. En direkte linje kan kun anlægges efter tilladelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren.

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om kriterier og vilkår for meddelelse af tilladelse efter stk. 1.

Samt uddrag af bekendtgørelse 437 af 27. april 2023 om tilladelseskriterier, vilkår og ansøgningsproces for etablering af direkte linjer på land- og søterritoriet:

Kriterier og forudsætninger for tilladelse

§ 8. Tilladelse kan kun meddeles, hvis forudsætningerne i §§ 9-12 er opfyldt.

Afstandskriteriet

§ 12. Tilladelse til etablering af en direkte linje gives kun, hvis summen af længden på den direkte linje og det net, som anlægsejer skal etablere for at nettilslutte det samlede anlæg til det kollektive elforsyningsnet, ikke er længere end summen af længden på det net, anlægsejer vil skulle etablere, hvis anlæggene skulle individuelt nettilsluttes til det kollektive elforsyningsnet, uden at der blev etableret en direkte linje.

Afvigelsesmulighed

§ 13. Energistyrelsen kan dispensere fra § 12, hvis der foreligger nettekniske, systemmæssige og/eller samplaceringsmæssige hensyn.

Stk. 2. Ansøgning om dispensation efter stk. 1 skal endvidere indeholde et bilag med en vejledende udtalelse fra den relevante net- eller transmissionsvirksomhed. Udtalelsen indgår i Energistyrelsens vurdering efter stk. 1. Udtalelsen skal indeholde oplysninger om:

- 1) Tilslutning af det samlede anlæg til det kollektive elforsyningsnet i et nettilslutningspunkt, som medfører, at afstandskriteriet i § 12 ikke overholdes, vil medføre
 - a) en aflastende effekt,
 - b) en belastende effekt eller
 - c) en neutral effekt på elsystemet under normale driftsmønstre sammenlignet med, hvis anlæggene blev individuelt tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.



Energistyrelsen

2) Den relevante net- eller transmissionsvirksomheds eventuelle
øvrige bemærkninger til ansøgningen.