

Temperaturlabel

for kravene til gennemsnitlige returtemperaturer i forhold til gennemsnitlige fremløbstemperaturer.

Gennemsnitlig fremløbstemperatur 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Gennemsnitlig returtemperaturkrav 42 41 41 41 40 40 39 39 38 38 37

Gennemsnitlig fremløbstemperatur 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Gennemsnitlig returtemperaturkrav 37 36 36 36 35 35 35 34 34 33 33

Eksempel på fradrag i varmeregningen:

Gennemsnits fremløbstemperatur 67 °C

Krævet gennemsnitlig returtemperatur 36 °C

Din gennemsnitlige returtemperatur 35 °C

Bedre afkøling end krævet 1 °C = 1 % rabat på forbruget

Eksempel på tillæg i varmeregningen:

Gennemsnits fremløbstemperatur 62 °C

Krævet gennemsnitlig returtemperatur 36 °C

Din gennemsnitlige returtemperatur 39 °C

Dårligere afkøling end krævet 3 °C = 3 % tillæg på forbruget